



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР022.Н.00189
(номер сертификата соответствия)

013602
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Троль-Авто».
Адрес: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корпус 48, тел./факс: (495) 737-38-42, e-mail: info@kudo-purfoam.ru. ОГРН 1027739418937.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Эльф Филлинг».
Адрес: 142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, Банный переулок, д. 9, тел./факс: (495) 737-38-42, e-mail: info@kudo-purfoam.ru. ОГРН 1035006101206.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.022/2 от 30.01.2014 г. 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, тел./факс +7(495) 740-43-61, 740-43-62, e-mail: info@pozhaudit.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена полиуретановая монтажная огнестойкая торговой марки KUDO, выпускаемая по ТУ 2254-055-18738966-2012 (рецептура № 5).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5439

код ТН ВЭД России
3214 10 100 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 2254-055-18738966-2012 (рецептура № 5), ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», имеет предел огнестойкости: - при глубине заделки шва 100 мм: ширине шва 40 и 30 мм – EI 60, ширине шва 20 мм – EI 90, ширине шва 10 мм – EI 150; - при глубине шва 200 мм: ширине шва 40 мм – EI 120, ширине шва 20 и 30 мм – EI 150, ширине шва 10 мм – EI 180.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д-5/04-2014 от 17.04.2014 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.012/2 от 30.01.2014 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 021/ОС-14 от 20.02.2014 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.022/2 от 30.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2254-055-18738966-2012 (рецептура № 5). «Пена полиуретановая монтажная в аэрозольной упаковке. Технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.05.2014 по 04.05.2017



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мисру Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Пономарев В.В. Пономарев