

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03516
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668970
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «КГ Строй Системы». Адрес: 192102 Санкт-Петербург, ул. Салова, д 45, лит. Ф, Россия.
ОГРН: 1057813001795. Телефон 8(812)347-79-26, факс 8(812)347-79-27.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «КГ Строй Системы». Адрес: 192102 Санкт-Петербург, ул. Салова, д 45, лит. Ж, Россия.
ОГРН: 1057813001795. Телефон 8(812)347-79-26, факс 8(812)347-79-27.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Шпатлевка «Sheetrock» выпускаемая по ту 5744-001-79683717-2006. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

группа по дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 группа по токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20

группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96; группа по Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 группа по токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.
2. Акт оценки состояния производства №5034 от 05.07.2013. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт" ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

1. Протокол испытаний №М04541-ТР от 29.07.13. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.07.2013 по 29.07.2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.О. Варлаков